

議案に対する質疑

平成 30 年 9 月 18 日（火）

【日程第 6】

順位	氏名 (会派名)	議案番号・件名	発言要旨
1	上里直司 (なはの翼 f 協働)	認定第 1 号 平成 29 年度那覇市一般会計歳入歳出決算について	<p>平成 29 年度那覇市一般会計歳入歳出決算中、真和志中学校改築工事について</p> <p>(1) 平成 30 年 1 月 18 日専決処分しているが、現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準の規定に適合させるための変更によって発生した費用について伺う</p> <p>(2) (1)の変更理由について伺う</p> <p>(3) 建築基準法施行令第 76 条には、 「第 1 項 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。」 「第 2 項 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。」 とあり、その第 2 項の規定に基づいた、平成 28 年 3 月 17 日国土交通省告示第 503 号の通達において、現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関して、支柱はり下の存置期間を 28 日間としている 本件においては、その存置期間はわずか 8 日間で実に 20 日間短縮している 今回、基準より短く現場打コンクリートの型わく及び支柱を取り外したことによって、建物は強度不足に陥っていないか伺う</p>

順位	氏名 (会派名)	議案番号・件名	発言要旨
			(4) (3)のような変更によるコンクリートの存置期間を短縮するケースは、昨年度1件のみだったのか。過去3カ年で該当する工事は何件中、何件あったのか
			【答弁を求める者】 市長、教育長、関係部長

〔日程第7〕

順位	氏名 (会派名)	議案番号・件名	発言要旨
1	糸数昌洋 (公明党)	報告第26号 地方独立行政法人那覇市立病院の平成29事業年度業務実績評価結果の報告について	(1) 第3期中期計画の第2期目となる平成29年度の全体評価は「計画通り進んでいる」とあるが、評価のポイントについて (2) 決算が黒字転換となった理由について
			【答弁を求める者】 市長、副市長、関係部長